

Comunicado EM/PE - 010/2024

Assunto: Alerta conectores Intelli

A Gerência de Engenharia, Automação e Sistema da Distribuição (ED/ES) e Gerência de Relacionamento com Fornecedores - CO/QF solicita aos responsáveis pelos estoques da Cemig e de empreiteiras que verifiquem a existência dos materiais **231795 (Conector Derivação Cunha Cabo AL 50/70 mm² com Estribo) do fabricante “Intelli”**, devido a falha de conexão no momento da aplicação.

A Gerência de Engenharia, Automação e Sistema da Distribuição (ED/ES) em conjunto com a área de suprimentos definiram por tomar as seguintes ações:

1. Equipes de construção e de manutenção (EM, SD e Empreiteiras): Não aplicar os conectores 231795 fabricante “Intelli”, independente da data de fabricação;
2. Caso sejam identificados conectores deste fabricante, essas peças devem ser separadas para recolhimento e troca pelo fornecedor;
3. Enquanto a substituição não for efetuada deve ser usado os conectores da Conimel;



Para dúvidas e sugestões disponibilizamos o **Sanar Dúvidas da Agência Virtual**.

Gerência de Processos Especiais de Expansão e Manutenção de Média e Baixa Tensão - EM/PE.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2024